



# Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach

Fraňa Kráľ 21, 071 01 Michalovce

Ateliér B  
Miroslav FRECER  
Dostojského rad 21  
811 09 BRATISLAVA

Váš list číslo/zo dňa	Náše číslo	Vybavuje	Michalovce
- / 08.03.2011	OR HZ - 163-003/2011	mjr. Ing. Gedera	22.03.2011

Vec

**"Rekonštrukcia objektu hlavného kaštieľa pre Zemplínske múzeum, Michalovce"** - stanovisko  
na účely stavebného konania

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach posúdilo podľa § 28 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Rekonštrukcia objektu hlavného kaštieľa pre Zemplínske múzeum, Michalovce“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby **súhlasí** s týmito pripomienkami:

1. V riešení protipožiarnej bezpečnosti sú v suteréne medzi chodbou 0.13 a schodiskovým priestorom 0.15 navrhnuté požiarne dvere typu EW-30/D1-C. Vo výpise dverí sú však tieto dvere (D/0.10) navrhnuté typu EW-15/D1-C, teda s požiarnou odolnosťou nižšou, ako je navrhnutá v riešení PO. Predmetné poukazuje na nesúlad časti PO a ASR a uvedená skutočnosť je v rozpore s § 4 písm. k) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

2. V riešení protipožiarnej bezpečnosti sú na I.N.P. medzi schodiskom 0.19 a chodbou 1.19 navrhnuté požiarne dvere typu EW-30/D3-C. Vo výpise dverí sú však tieto dvere (D/1.12) navrhnuté typu EW-15/D3-C, teda s požiarnou odolnosťou nižšou, ako je navrhnutá v riešení PO. Predmetné poukazuje na nesúlad časti PO a ASR a uvedená skutočnosť je v rozpore s § 4 písm. k) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Uvedené pripomienky nebránia vydaniu stavebného povolenia a požadujeme ich odstrániť a zapracovať do výpisu dverí v časti ASR najneskôr do začiatku kolaudačného konania.

Telefón	Fax	E-mail	Internet	ICO
+ +421 -56-6441820	056/6431710	sekretariat.mi@hazz.mirv.sk	www.kr-hazzke.sk	35542543

OR HaZZ v Michalovciach v zmysle § 66 ods. 3 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má túto záväznú podmienku uskutočňovania stavby:

3. Najneskôr do podania návrhu stavebníka na začatie kolaudačného konania predložiť doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov v súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarného dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou (ak bola overená) projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Príloha 1 x PD

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO  
Hasičského a záchranného zboru  
v Michalovciach  
Fraňa Kráľa 21  
071 01 Michalovce

mjr. Mgr. Martin Tejgi  
riadiťel

Predložená PD: zväzok č. 5 revízia A z 03/2011

Súhrnná technická správa, situácie, ASR - búracie práce, statika, ELI, ZTI, UK, Slaboprúd, Elektro-silnoprúd, výkaz výmer a rozpočet, POV  
Riešenie PO z 15.01.2011 - ŠPO Ing. M. Hetteš, reg. č. 3/2010

Na vedomie:

Mesto Michalovce, stavebný úrad

Nám. osloboditeľov 30

071 01 Michalovce