

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V MICHALOVCIACH

Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce

Úrad Košického samosprávneho kraja
Odbor investícií, prípravy projektov
Nám. Maratónu mieru 1
042 66 KOŠICE

Váš list číslo/zo dňa
02769/2017/OIPaIP-08199 / 14.03.2017

Naše číslo
ORHZ-MI1-274-001/2017

Vybavuje Michalovce
mjr. Ing. Gedera 24.03.2017

Vec

„II. etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach, parc. č. 2“ – stanovisko na účely stavebného konania

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach posúdilo podľa § 28 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „II. etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach, parc. č. 2“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti **s ú h l a s í** bez pripomienok.

OR HaZZ v Michalovciach v zmysle § 66 ods. 3 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má túto záväznú podmienku uskutočňovania stavby:

1. Najneskôr do podania návrhu stavebníka na začatie kolaudačného konania predložiť doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Príloha 1x PD

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
Hasičského a záchranného zboru
v Michalovciach
Fraňa Kráľa 21
071 01 Michalovce

plk. Mgr. Martin Tejgi
riaditeľ



OKRESNÉ
RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO
ZBORU V MICHALOVCIACH

Telefón
056/6441820

Fax
056/6431710

E-mail
lubos.gedera@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Na vedomie :

Mesto Michalovce, stavebný úrad

Nám. osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

Predložená PD: z 1/2016

Sprievodná správa, súhrnná technická správa, situácia, rozpočet, POV, ASR, ST, ELI, bleskozvod

Riešenie PO pôvodné z 15.01.2011 – ŠPO Ing. M. Hetteš, reg. č. 3/2010

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je II. etapa, ktorá zahŕňa:

SO-A.01 – rekonštrukcia strechy a krovu

SO-A.02 – obnova fasády

SO-A.03 – rekonštrukcia interiérových schodísk

SO-A.04 – bleskozvod

SO-A.05 – osvetlenie

Pre hlavný kaštieľ zostáva v platnosti pôvodné riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby z 15.01.2011, na ktoré bolo vydané stanovisko ORHZ-163-001/2013 z 22.03.2011. Riešenie II. etapy nemá podstatný vplyv na pôvodné riešenie protipožiarnej bezpečnosti. Hlavným rozdielom je zmena tvaru jedného interiérového schodiska (schody č. 13 – 1.N.P.) z priameho schodiska na zalomené s medzipodestou a zmena požiarnych dverí pri tomto schodisku. Pôvodné schodisko aj dvere boli navrhnuté široké 1100 mm. Zmenou tvaru schodiska sa zmenšila jeho šírka na 1000 mm a dvere na 800 mm. Podľa pôvodného riešenia protipožiarnej bezpečnosti bola vypočítaná minimálna požadovaná šírka schodiska a dverí 1,5 únikového pruhu, čo je 825 mm, dvere môžu mať šírku 800 mm. Tieto minimálne rozmery sú zachované, čím sú dodržané požiadavky protipožiarnej bezpečnosti. Zmenou tvaru schodiska sa tiež predĺži úniková cesta z pôvodných 30 m na 35 m. Podľa pôvodného riešenia protipožiarnej bezpečnosti je dovolená dĺžka únikovej cesty najviac 44 m.